

indítását követően ne okozzon fűtési elégedetlenséget.


A MIHŐ Kft a nyári karbantartás idejére sem üríti le az épületek belső fűtési rendszerét. Az épületen, lakáson belüli fűtési rendszer átalakítása, korszerűsítése (pl. radiátorcsere, szelepcsere) esetén a felhasználóknak kell a rendszer ürtéséről, visszatöltéséről és a légtelenítéséről gondoskodni.

A radiátorcserét, vagy szelepcserét - május 15. és szeptember 15. között ajánlott elvégezni, melyhez a hőszolgáltató és a közös képviselő előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. Továbbá kérjük ügyfeleinket, hogy egyeztessék a munkálatok megkezdésének és befejezésének, valamint a rendszer ürtésének időpontját a MIHŐ Műszaki ügyeletével. A radiátorcsere folyamatáról részletes leírás található a MIHŐ Kft. honlapján: miho.hu/ugyfelek/meglevo-ugyfelek/radiatorcsere



A MIHŐ Kft. a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége által Öko-címkével elismert szolgáltató.

Környezetbarát energia a jövőnkért!



Ideiglenes ügyfélszolgálati iroda

📍 3530 Miskolc, Széchenyi u. 60.

☎ 46/501-740 (csak ügyélfogadási időben)

✉ ugyfel@miho.hu

hétfő, kedd, csütörtök: 8:00-tól 15:30-ig

szerda: 8:00-tól 20:00-ig

péntek: 8:00-tól 12:00-ig

**CSAK BANKKÁRTYÁS FIZETÉSRE
VAN LEHETŐSÉG!**

Műszaki ügyelet

📍 3534 Miskolc, Gagarin u. 52.

☎ 46/379-450, 379-360

🏠 46/533-153

ELÉRHETŐSÉG

📍 3534 Miskolc, Gagarin u. 52.

☎ 46/533-120

🏠 46/533-121



MIHŐ
A Miskolc Csoport tagja

Környezetbarát energia a jövőnkért

HÍRMONDÓ

A MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. kiadványa 2025. 05.



NYÁRI KARBANTARTÁS, RADIÁTORCSERE



NYÁRI KARBANTARTÁS A MIHŐ KFT. RENDSZERÉN – SZÜNETEL A MELEGVÍZ

A MIHŐ Kft. minden nyáron, a fűtési időszakon kívül elvégzi saját rendszerén azokat a legfontosabb karbantartási, korszerűsítési és beruházási munkákat, amelyek biztosítják, hogy a következő fűtési idényben is meleg legyenek a radiátorok több, mint 32 ezer ügyfelük otthonában. Ezen munkálatok bizonyos részei a szolgáltatás szüneteltetésével járnak.

A tervezett karbantartási és korszerűsítési munkák miatt szünetel a melegvíz-szolgáltatás:

az avasi és belvárosi városrészben:
2025. JÚNIUS 24. (KEDD) 0:00 ÓRÁTÓL
előreláthatólag
2025. JÚNIUS 27. (PÉNTEK) 24:00 ÓRÁIG

A kisebb kazánházak esetében, mint például Diósgyőr és Bulgárföld, csak rövid idejű használati melegvíz-szolgáltatási szünet várható, melyről a MIHŐ Kft. külön tájékoztatja majd az érintett lakókat.

A MIHŐ Kft. mindenkori célja, hogy ügyfelei a lehető legjobb minőségben vehessék igénybe szolgáltatásait, ezért minden évben igyekszik úgy kialakítani a karbantartási munkálatok rendjét, hogy azzal a legkisebb kellemetlenséget okozza és a lehető legjobb műszaki állapotban indíthassa újra a rendszert.

A karbantartás ideje alatt a melegvíz csapokból hidegvíz folyik, amit a melegvízmérő óra érzékel és megméri, ez indokolatlan többletköltséget okozhat. Ennek elkerülése érdekében a MIHŐ Kft. azt javasolja, hogy a karbantartás ideje alatt a melegvíz csapokat tartsák elzárva.

NYÁRI TEENDŐK A LAKÁSON BELÜL, ELJÁRÁS RADIÁTORCSERE ESETÉN

A korszerűsített épületek esetében a termosztatikus radiátorszelepeket a nyári időszakban ütközésig balra kell fordítani, teljesen nyitott állásba, és javasolt így hagyni a fűtés őszi beindításáig. Szintén megoldást jelent a szeleptányér letapadása, a szelep meghibásodásának elkerülése érdekében a termosztatikus szelepfőj leszerelése a fűtési idényen kívül. Ezzel megnövelhetjük a szelep élettartamát, valamint segíthetjük az épület vezetékeinek ürítését, töltését, légtelenítését.

Amennyiben a szelepek egész nyáron elzárt állapotban vannak, a nyári meleg hatására letapadhatnak, és levegő maradhat a rendszerben. Ügyfeleink a maximális nyitási helyzettel tudják segíteni, hogy a rendszerben lévő levegő eltávozzon, és a fűtés

