


Csatlakozás hőközponthoz

J E L M A G Y A R Á Z A T

Primer előremenő vezeték


Primer visszatérő vezeték



Karimás szerelvény



szennyfogó (1) szűrő, ARI 10.050/12.050 (szekunder/primer)



térfogatáram-diffi nyomásszabályozó szelep



hőmennyiség mérő, Kamstrup Ultralow/Multical, elemes táppal, M-BUS modulal



Hőmérséklet távadó (beépített vízhőmérséklet érzékelő)



kombinált izzap és léglevélasztó (egyedi gyártású, vagy Flamcovent Clean Smart F - 16 bar)



1/2" nyomásmérő, 3 járatú feszmerő csoppal (1/2")



Áramlási irány

<b>MISKOLCI HŐSZOLGÁLTATÓ KFT.</b>			
MISKOLC, GÁGÁRN ut. 52.			
Tervezési és kivitelezési irányelvek			
3. sz. ábra: HKP-i primer fogadó			
Tervező:	Ábratöltő:	Ellenőrző:	Dátum:
			2023. szeptember